

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN NHAM**

Số: /UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Sơn Nham, ngày tháng 4 năm 2025

V/v tăng cường công tác
đảm bảo an toàn trong
hành lang an toàn lưới
điện cao áp và biện pháp
ngăn ngừa

Kính gửi:

- Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường;
- BQL Công ty Thủy điện Trà Khúc 2;
- BQL Thủy điện Sơn Nham;
- Các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn xã;
- Các đồng chí Trưởng thôn.

Thực hiện Công văn số 930/UBND-KTHT ngày 11/4/2025 của UBND huyện Sơn Hà về việc đảm bảo an toàn trong hành lang an toàn lưới điện cao áp và biện pháp ngăn ngừa; Chủ tịch UBND xã yêu cầu Công chức Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường; BQL Công ty Thủy điện Trà Khúc 2; BQL Thủy điện Sơn Nham; Các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn xã; các đồng chí Trưởng thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp thông tin, tuyên truyền đến Chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình thực hiện thi công bơm, đổ bê tông, cầu vật liệu và san ủi mặt bằng công trình bằng phương tiện chuyên dùng như: xe bơm bê tông, xe cầu và xe đào,... phải tuân thủ các nội dung sau:

- Tuyệt đối không để người, phương tiện thi công vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện, tuân thủ theo khoản 8, Điều 4 của Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Có phương án phòng ngừa, lắp biển cảnh báo, lập giàn giáo đảm bảo cản trực xe đổ, bơm bê tông không va quệt, đổ sập hoặc sự cố vỡ ống bơm làm bê tông đổ vào đường dây cao áp; thực hiện tiếp đất đối với kết cấu kim loại của phương tiện khi làm gần đường dây đang mang điện.

- Trong trường hợp không đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện và có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện, đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị thi công liên hệ với Điện lực Sơn Hà và Phòng An toàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi để được hướng dẫn, thỏa thuận các biện pháp an toàn, cử người giám sát

an toàn điện hoặc làm thủ tục đăng ký cắt điện thi công (*đính kèm phụ lục danh bạ điện thoại liên lạc*).

- Phổ biến hướng dẫn đến toàn bộ nhân viên lái xe, vận hành các phương tiện thi công chuyên dùng công trình lưu ý thực hiện các quy định theo yêu cầu nêu trên, trường hợp cố tình vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để tai nạn điện, sự cố lưới điện.


- Nếu để xảy ra sự cố do vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo khoản 8, Điều 4, Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ sẽ áp dụng mức phạt hành chính từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng theo khoản 18, Điều 2 của Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 sửa đổi điểm b, khoản 5, Điều 15 của Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Yêu cầu Công chức Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường; BQL Công ty Thủy điện Trà Khúc 2; BQL Thủy điện Sơn Nham; Các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn xã; các đồng chí Trưởng thôn phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- CT, PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN xã; (phối hợp)
- Các tổ chức CT-XH xã; (phối hợp)
- Công an xã Sơn Nham;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Vũ

Phụ lục
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

TT	Đơn vị	Điện thoại cá nhân	Số điện thoại trực ca	Ghi chú
1	Điện lực Sơn Hà	0962196989 (Anh Thi)	0968322937	Khu vực Sơn Hà
		0963241079 (Anh Triều)	0968322938	Khu vực Sơn Tây
2	Phòng An toàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi	0963201579 (Anh Thảo) 0948222527 (Anh Tuấn)		

Nghị định số 62/20 25/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

Điều 4 Bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp cao

8. Khi tiến hành công việc gần hành lang hoặc trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên không, tổ chức, cá nhân phải có biện pháp không để thiết bị, dụng cụ, phương tiện vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp được quy định trong bảng sau, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện công việc áp dụng công nghệ phù hợp hoặc do yêu cầu cấp bách của công tác quốc phòng, an ninh phải có sự thoả thuận bằng văn bản với đơn vị điện lực về các biện pháp bảo đảm

Điện áp	Trên 01 kV đến 35 kV	110 kV	220 kV	500 kV
Khoảng cách an toàn phóng điện	2,0 m	3,0 m	4,0 m	6,0 m